



T.C
YALOVA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.12.2023 / 230904848
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.12.2023 / 13:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.12.2023 / 14:53
Protokol No / Numune Barkod No	2023-453 - 12 / 2084733445
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	3

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	YALOVA ALTINOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	TAVŞANLI BELEDİYESİ/ALTINOVA/YALOVA			
Numune İzleme Noktası	---			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 11 İçme- Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınması ya da yüzey suyundan etkilenmesi halinde) (Aritim Var)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Almış Neden	05.12.2023 - 15:26	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	TAVŞANLI BELEDİYESİ	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	S.N Kabı + N.Kabı	ETİKETLİ	1500 mL	
Numunenin Üret. Tar. / Son Kul. Tar. / Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	TAVŞANLI BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	05.12.2023 15:29	07.12.2023 15:48		
Raporlama Tarihi	08.12.2023 11:55			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	0,01

Rapor Baskı Tarihi : 08.12.2023 1/3

Tel : 0226 814 00 33 - 34 Fax : 0226 812 17 40



T.C
YALOVA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.12.2023 / 230904848
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.12.2023 / 13:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.12.2023 / 14:53
Protokol No / Numune Barkod No	2023-453 - 12 / 2084733445
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	3

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Demir	µg/L	Spektrofotometrik		200	50
Alüminyum	µg/L	Spektrofotometrik		200	20
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	217
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	6,90
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi :

08.12.2023

2/3

Tel : 0226 814 00 33 - 34 Fax : 0226 812 17 40

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 430524fd-d3e5-44ad-8990-6d53efc90832 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
YALOVA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.12.2023 / 230904848
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.12.2023 / 13:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.12.2023 / 14:53
Protokol No / Numune Barkod No	2023-453 - 12 / 2084733445
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	3

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, YALOVA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deney yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve YALOVA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
YALÇIN PURUT

Biyolog
08.12.2023

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
HATİCE MEMİŞ

Kimyager
08.12.2023

Laboratuvar Sorumlusu

ÜMMÜHAN TAŞYÜREK

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
08.12.2023

Rapor Baskı Tarihi :

08.12.2023

3/3

Tel : 0226 814 00 33 - 34 Fax : 0226 812 17 40